

Wrocław 16.12.2022r.

INFORMACJA NR 20 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości przekraczającej progi unijne dla robót budowlanych (powyżej 5 382 000 EURO) w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą budowa szpitala onkologicznego; postępowanie znak: ZP/PN/41/22/RN/AW.

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i ust. 6 w zw. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), niniejszym wyjaśnia oraz zmienia SIWZ jak następuje.

**ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA OFERT. AKTUALNY TERMIN TO
30.12.2022 GODZINA 12.00.**

CZĘŚĆ I – PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie nr 746

Dzień dobry,

Wykonawa zwraca się z uszczegółowieniem, który formularz ofertowy załączony do dokumentacji jest aktualny- czy ten z dnia 26.08.2022? - jeśli tak, w świetle zmian terminu związania ofertą w związku ze złożeniem oferty nadzień 23.12. 2022 wnośmy o poprawę formularza ofertowego i zmianę terminu TZO w formularzu na właściwy. Pozwoli to na uniknięcie błędnego złożenia formularzy przez wykonawców. Formularz ofertowy winien być ujednolicony dla wszystkich by nie budziło wątpliwości interpretacyjnych.

Odpowiedź na Pytanie nr 746

Zamawiający przekazuje zmieniony Załącznik nr 3 - do-SWZ-Formularz-OFFERTY. Zmianie uległ termin związania z ofertą, który jest tożsamy z terminem w SWZ.

Pytanie nr 747

Czy Zamawiający oczekuje monitorowania w systemie BMS stanu zabrudzenia filtrów umieszczonych w elementach nawiewnych i wywiewnych instalacji wentylacji? Jeśli tak, czy dopuszcza się monitorowanie jednego sygnału w obrębie każdej strefy?

Odpowiedź na Pytanie nr 747

Zamawiający oczekuje zgodnie z zapisami dokumentu Koncepcji Wielobranżowej – BMS że: "System BMS pełni funkcję monitoringu stanu zabrudzenia filtrów. W przypadku zabrudzenia się filtra użytkownik systemu BMS zostanie poinformowany

komunikatem w grafice danego filtra." wynika z tego, że należy monitorować stan zabrudzenia wszystkich filtrów. Zamawiający nie dopuszcza grupowania sygnałów w obrębie stref.

Pytanie nr 748

W związku korektami i uzupełnianiem dokumentacji przetargowej następującymi w ostatnich dniach, w tym od Informacji nr 14 dla Wykonawców uzupełniającej dokumentację przetargową o załącznik 15H do Koncepcji Wielobranżowej do Informacji nr 17 dla Wykonawców, w celu umożliwienia przygotowania kompletnej rzetelnej oferty prosimy o zmianę terminu złożenia oferty na 31.01.2023 r.

Odpowiedź na Pytanie nr 748

Zamawiający zmienia termin na 30.12.2022 r godzina 12.00.

Pytanie nr 749

"Dzień dobry,

W punkcie 8.6 Zamawiający pisze: ""Niedopuszczalne jest zastosowanie przeglądarki internetowej i technologii okien pop-up, celem eliminacji

możliwości przechwycenia danych"". Skąd Zamawiający czerpie informacje o wyższym bezpieczeństwie aplikacji natywnych? W celu zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa - które są istotne dla Zamawiającego - prosimy o zastąpienie ww punktu następującym zapisem: ""Zamawiający wymaga, by aplikacja kliencka przechodziła regularne testy cyberbezpieczeństwa wykonywane przez niezależne instytucje"". Część przeglądarek internetowych należy obecnie do najbezpieczniejszych, najdokładniej badanych i najczęściej aktualizowanych aplikacji - ich usunięcie nie ma podstaw faktycznych."

Odpowiedź na Pytanie nr 749

Zmawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, jednakże pozostawia zapisy PFU bez zmian.

CZĘŚĆ II – MODYFIKACJE WCZEŚNIEJ PRZEKAZANYCH ODPOWIEDZI

Zamawiający modyfikuje przekazane we wcześniejszych informacjach odpowiedzi

Pytanie nr 733

Czy umowa dotycząca depozytu – escrow kodu źródłowego oprogramowania KD określa, gdzie miałyby być przechowywany depozyt?

Odpowiedź na Pytanie nr 733

Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie 733


Było

„Depozyt będzie przechowywany w siedzibie Zamawiającego”

Jest

Depozyt będzie przechowywany na rachunku depozytowym podmiotu profesjonalnie zajmującym się tego typu umowami. Ewentualny operator depozytu będzie obustronnie uzgodniony na etapie zawarcia umowy. Koszty związane z przechowaniem depozytu będzie ponosił Zamawiający.

Z poważaniem,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical line and a horizontal stroke extending to the right.